

VIAGGIA TRANQUILLO: CONTROLLA IL BUS



Estintori da ubicare in funzione del D.M. 18.04.1977 e Prot. U.0015327 del 14.11.2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco.

• **FINO A 30 POSTI:**
almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d'acqua compresi gli estintori a schiuma omologato, o un estintore con carica nominale non inferiore a 2 kg ad anidride carbonica (CO₂) omologato.

• **OLTRE 30 POSTI:**
almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d'acqua compresi gli estintori a schiuma omologato, o due estintori con carica nominale non inferiore a 2 kg ad anidride carbonica (CO₂) omologato.



Chiarimenti sulla scelta degli estintori che per legge devono avere in dotazione i PULLMAN TURISTICI e gli SCUOLABUS

Con protocollo dipvvf. DCPREV. REGISTRO UFFICIALE U.0015327 del 14-11-2017 il Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una circolare che mette in luce e fa chiarezza sulla dotazione di estintori che devono avere i PULLMAN TURISTICI e gli SCUOLABUS.

Tale circolare cita:

“Sulla scorta delle considerazioni precedenti e, tenuto conto che la previsione degli estintori è l'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono NON ritenersi idonei gli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la POLVERE”.

